



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
САЛЬСКОМ, ЦЕЛИНСКОМ, ПЕСЧАНОКОПСКОМ,
ЕГОРЛЫКСКОМ, ОРЛОВСКОМ, ПРОЛЕТАРСКОМ (С)
РАЙОНАХ

Адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск,
ул. Островского, 3.

тел. 8(86372) 5-61-19 факс. 8(86372) 5-61-19

E-mail: rpn34@donpac.ru

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

И.о. начальника
Управления образования
Орловского района
Богущ А.С.

12.12.2023г. № 20 -86/5129

В соответствии с планом проведения обязательных профилактических визитов на 2023 год, утвержденным приказом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 29.12.2022 № 746, проведен обязательный профилактический визит в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 11 «Теремок» п. Орловский, ОГРН 1026101451991, ИНН 6126008584, по адресу: 347510, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, ул. Пролетарская, 47, в период с 06.12.2023 по 12.12.2023г.

В соответствии с п. 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2022 № 1743 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336» направляем копию предписания об устранении выявленных нарушений № 111-ПВ от 12.12.2023г.

Начальник ТО

А.В. Федченко

Исп. Туфляков А.В.
Тел. 88637532665



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 111-ПВ п. Орловский « 12 » Декабря 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Туфляковым Алексеем Владимировичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 11 «Теремок» п. Орловский, ОГРН 1026101451991, ИНН 6126008584, адрес место нахождения: 347510, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, ул. Пролетарская. 47; адрес места осуществления деятельности: 347510, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, ул. Пролетарская, 47

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В медицинском кабинете к раковине для мытья, не осуществляется подача горячей воды, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Следы протекания потолка в туалете в группе № 5 с северной стороны детского сада, что является нарушением ч. 1 ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Подвести горячее водоснабжение к раковине для мытья в медицинском кабинете. (п. 2.6.5, СП 2.4.3648-20)
2. Устранить следы протекания потолка в туалете в группе № 5 с северной стороны детского сада. (п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Заведующую МБДОУ д/с № 11 «Теремок» п. Орловский Дорохову Е.И., 347510, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, ул. Пролетарская, 47

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, по адресу: 347510, Ростовская область, Орловский район. п. Орловский, ул. Пионерская, 63 «а» тел./факс 88637532941, Эл.почта grp29@donpac.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 14 » Ноября 20 25 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Напоминаем Вам, что за непредставление информации в указанный срок, наступает ответственность по ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

А.В. Туфляков

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« 12 » 12 20 23 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
